

NAPAŤOVÁ SÚSTAVA: 3NPE~50Hz,400/230V TN-S
 OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM V ZMYSLE
 STN 33 2000-4-41:

ZÁKLADNÁ: IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASŤÍ
 ZÁBRANAMI ALEBO KRYTMI
 PRI PORUCHE: SAMOCINNÝM ODPOJENÍM
 NAPAJANIA V SIETI
 DOPLNKOVÁ: PRÚDOVÝMI CHRÁNIČMI
 POSPOJOVANÍM
 2~24V SELV



VONKAJŠIE VPLYVY PODĽA STN 33 2000-5-51:
 - PODĽA NZA1.6 A PRÍLOHY N3 ŠTANDARDNÉ VONKAJŠIE
 VPLYVY TRIEDY I



					ZODP.PROJEKTANT	Ing.P.RIZIKY	ARNEXT s.r.o. Prešovská 30 821 08 Bratislava
					PROJEKTANT	Ing.P.RIZIKY	
					KRESLIL	Ing.P.RIZIKY	
					KONTROLOVAL	Ing.P.RIZIKY	
					OBJEDNÁVATEĽ	INMM Košice	ZÁK.Č. SRO-00327
					INVESTOR	INMM Košice	
					STAVBA	INMM Banská Bystrica	STUPEŇ RP FORMÁT A3L
					OBJEKT, PS	Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody	PROJEKT bbinmm14 DÁTUM 13.08.2014
					NÁZOV	ROZVADZAČ HRT1	MIERKA LIST 1/3
							ARCH.Č. INDEX
INDEX	NÁZOV ZMENY	MENO PODPIS	DÁTUM	ČÍSLO KÓPIE			SRO-00327-D2

Tento dokument obsahuje citované údaje firmy ARNEXT s.r.o., Bratislava kontrované a použité v tomto účelovom alebo iných účeloch je možná len s písomným povolením tejto firmy.

ZOSTAVA
M1:5



TYPOVÁ ROZVODNICA NÁSTENNÁ
 OCELOPLECHOVÁ, VÝROBCA MOELLER
 TYP ON1/650 OZNACENIE HRT1
 KRYTIE: IP 30/20
 FARBA: ŠTANDART
 ROZMERY: 564x454x185 (šxvxh)
 PRÍVOD: ZHORA
 VÝVODY: ZHORA, ZDOLA
 P_i = 3kVA
 P_p = 3kVA

Revízia				Zákazník:	Spracoval:	Tento dokument obsahuje chránené údaje firmy ARNEXT s.r.o., Bratislava. Kopírovanie a použitie týchto údajov alebo ich častí je možné len s písomným povolením tejto firmy.	Akcia:	Projekt:
				GAMALAB s.r.o.	Ing.P.RIZIKY			
				Zákazkové číslo:	Dátum:	ARNEXT s.r.o. Prešovská 30 821 08 Bratislava	Názov:	Výkres:
R	Komentár	Dátum	Autor	SRO-00327	13.08.2014			
				Kontroloval:	Dátum:		ZOSTAVA	Lišt/Lištov:
				Ing.P.RIZIKY				3/3